

INFORME

SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA NO. 1597 DE 2014

ING. NELSON EDUARDO GONZALEZ ROJAS
OFICINA ALCANTARILLADO



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV-ESP, de la mano con la Oficina de Alcantarillado y su personal operativo, realiza seguimiento a la ejecución del Contrato de Obra No. 1597 de 2014, cuyo objeto es Pavimentación de la calle 20A sur entre Carreras 9 y 10 este en el Barrio Ficus. Durante el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento de personal de Despacho de la Alcaldía de Villavicencio y de los habitantes del sector, evidenciando que el contratista adelanta la instalación de la tubería de 8" sobre material arcilloso saturado, de igual manera la instalación para acometidas de cada una de las viviendas se encontraba en diámetro 4", para lo cual se hicieron las observaciones del cambio de diámetro a 6" con los respectivos| materiales mejorando la estructura para instalación de tubería para alcantarillado.

El contratista debe realizar la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales teniendo en cuenta el Manual Técnico de Urbanizadores y/o Constructores de la EAAV-ESP, dando cumplimiento a los requerimientos exigidos por Empresa para la construcción de redes de alcantarillado.

Nelson Eduardo González Rojas
Jefe Oficina de Alcantarillado



REGISTRO FOTOGRAFICO








REGISTRO FOTOGRAFICO











